

**CERTIFICATO DI PROVA N. 396958/RF8390**

**TEST CERTIFICATE No. 396958/RF8390**

**emesso ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984  
concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini  
della prevenzione incendi" (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234  
del 25 agosto 1984) modificato con decreto del Ministero dell'Interno  
del 3 settembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001)**

*issued pursuant to section 10 of decree of the Ministry of the Interior dated 26 June 1984 entitled "Classification of  
reaction to fire and type approval of materials for fire prevention" (Ordinary Supplement of Official Journal No. 234  
dated 25 August 1984) as amended by decree of the Ministry of the Interior dated 3 September 2001  
(Official Journal No. 242 dated 17 October 2001)*

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al / In view of the test results obtained, we certify that the

**modulo fotovoltaico**  
*photovoltaic module*

prodotto da / manufactured by

**SOLARWATT GmbH**

Maria-Reiche-Strasse, 2a - 01109 DRESDEN - Germany

denominato / named

**SOLARWATT Panel vision AM 4.0 (XXX Wp) black**

impiegato come / used as

**pannello fotovoltaico**  
*photovoltaic panel*


è attribuita, in conformità alla norma UNI 9177, la classe di reazione al fuoco  
*is assigned, in conformity with standard UNI 9177, reaction to fire class*

**1 (uno)**  
*1 (one)*

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova  
*This certificate is only valid for the test specimens.*

Bellaria-Igea Marina - Italia, 29 luglio 2022  
*Bellaria-Igea Marina - Italy, 29 July 2022*

Direttore del Laboratorio  
di Reazione al Fuoco  
*Reaction to Fire Laboratory Manager*  
(Dott. Ing. Giombattista Traina)



L'Amministratore Delegato  
*Chief Executive Officer*

Pratica:

File No.:  
93000

Luogo dell'attività:

Activity site:

Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 80 -  
47043 Gatteo (FC) - Italia

Il presente documento è composto da n. 1 pagina ed è integrato da n.2 allegati (in formato bilingue (italiano e inglese) con i risultati di prova e la documentazione tecnica del produttore.

Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

*This document is made up of 1 page and 2 annexes (in a bilingual format (Italian and English) with the test results and manufacturer's technical documentation.*

*This document shall not be reproduced except in full without, extrapolating parts of interest at the discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation of the results, except as defined at contractual level.*

*The results relate only to the item examined, as received, and are valid only in the conditions in which the activity was carried out.*

*The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation*

Direttore del Laboratorio di Reazione al Fuoco: /  
*Reaction to Fire Laboratory Manager:*  
Dott. Ing. Giombattista Traina

Compilatore: / Compiler: Francesca Manduchi  
Revisore: / Reviewer: Per. Ind. Andrea Golinucci

Pagina 1 di 1 / Page 1 of 1